

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	61	61	0	1,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>3</sup>	60	60	0	0,8	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	69	69	0	Ausencia	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	69	69	0	Ausencia	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>5</sup>	61	61	0	6,7	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	61	61	0	6,8	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Unidade de formação de colônia por mililitros

<sup>3</sup> Miligramas por litro

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>5</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto