

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	89	89	0	1,8	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ³	90	90	0	0,7	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	104	104	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	104	104	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁵	89	89	0	6,1	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	90	90	0	6,9	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Unidade de formação de colônia por mililitros

³ Miligramas por litro

⁴ Número mais provável por cem mililitros

⁵ Miligramas por litro de partes de Cobalto