

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2019					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	58	58	0	1,9	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ³	58	58	0	0,9	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁴	69	69	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	69	69	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁵	58	58	0	4,0	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	58	58	0	7,0	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Unidade de formação de colônia por mililitros

³ Miligramas por litro

⁴ Número mais provável por cem mililitros

⁵ Miligramas por litro de partes de Cobalto