

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JANEIRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	74	74	0	1,18	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	74	74	0	0,63	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	74	74	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	74	74	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	30	30	0	3,95	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	30	30	0	7,07	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - FEVEREIRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	80	80	0	0,80	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	80	80	0	0,63	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	80	80	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	80	80	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	33	33	0	3,40	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	33	33	0	6,88	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MARÇO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,73	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,69	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	1,21	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,96	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - ABRIL 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,92	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,77	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	3,09	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,93	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - MAIO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,73	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,78	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	3,99	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,93	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JUNHO 2021

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,34	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,76	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	0,45	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,88	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - JULHO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,56	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,74	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	0,62	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,92	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - AGOSTO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,50	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,73	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	0,88	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,88	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - SETEMBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,51	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,73	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	0,74	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,88	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - OUTUBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	0,69	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,71	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	1,50	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,94	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2021

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	1,08	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,70	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 2,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	0,68	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,95	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO 2021					
Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Máximo Permitido*
Turbidez (uT) ¹	76	76	0	1,60	Máximo: 5 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	76	76	0	0,69	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ³	76	76	0	Ausência	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL)	76	76	0	Ausência	Ausência
Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴	31	31	0	3,73	Máximo: 15mg/L PtCo
pH	31	31	0	6,96	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto