

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO 2022

| Tipo de Análise | Análises Realizadas | Análises Dentro do Padrão | Análises Fora do Padrão | Média | Valor Máximo Permitido* |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|
| Turbidez (uT) ¹ | 67 | 67 | 0 | 0,68 | Máximo: 5 uT |
| Cloro Residual Livre (mg/L) ² | 67 | 67 | 0 | 0,67 | Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L |
| Coliformes Totais (NMP/100mL) ³ | 67 | 67 | 0 | Ausência | Ausência |
| Escherichia coli (NMP/100mL) | 67 | 67 | 0 | Ausência | Ausência |
| Cor Aparente (mg/L Pt Co) ⁴ | 67 | 67 | 0 | 1,65 | Máximo: 15mg/L PtCo |
| pH | 67 | 67 | 0 | 6,86 | Mínimo: 6,0 Máximo: 9,5 |

* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

¹ Unidades de turbidez

² Miligramas por litro

³ Número mais provável por cem mililitros

⁴ Miligramas por litro de partes de Cobalto


 Rodimayer Rodrigues da Silva
 Supervisor de Operações
 CRQ: 04363882