

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - ABRIL 2023

| Tipo de Análise                            | Análises Realizadas | Análises Dentro do Padrão | Análises Fora do Padrão | Média    | Valor Máximo Permitido*            |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|
| Turbidez (uT) <sup>1</sup>                 | 67                  | 67                        | 0                       | 0,59     | Máximo: 5 uT                       |
| Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>   | 67                  | 67                        | 0                       | 0,65     | Mínimo: 0,2mg/L<br>Máximo: 2,0mg/L |
| Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>3</sup> | 67                  | 67                        | 0                       | Ausência | Ausência                           |
| Escherichia coli (NMP/100mL)               | 67                  | 67                        | 0                       | Ausência | Ausência                           |
| Cor Aparente (mg/L Pt Co) <sup>4</sup>     | 67                  | 67                        | 0                       | 0,64     | Máximo: 15mg/L PtCo                |


\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Número mais provável por cem mililitros

<sup>4</sup> Miligramas por litro de partes de Cobalto



Rodimayer Rodrigues da Silva

Supervisor de Operações

CRQ: 04363882