



| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO 2025 |                     |                           |                         |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------|
| Tipo de Análise                                                       | Análises Realizadas | Análises Dentro do Padrão | Análises Fora do Padrão | Média   | Valor Permitido*                   |
| Turbidez (uT) <sup>1</sup>                                            | 68                  | 68                        | 0                       | 1,52    | Máximo: 5,0 uT                     |
| Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>                              | 68                  | 68                        | 0                       | 0,96    | Mínimo: 0,2mg/L<br>Máximo: 5,0mg/L |
| Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>                                 | 68                  | 68                        | 0                       | 6,47    | Máximo: 15 (mgPt-Co/L)             |
| Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>                            | 68                  | 68                        | 0                       | Ausente | Ausência                           |
| Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>                             | 68                  | 68                        | 0                       | Ausente | Ausência                           |

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021

- <sup>1</sup> Unidades de turbidez
- <sup>2</sup> Miligramas por litro
- <sup>3</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)
- <sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

Arthur May

Arthur May

CRQ 13304036

Responsável técnico